

Kattinge Vandværk  
Kattinge Bygade 14  
4000 Roskilde  
Att.: Karsten AgerstedRapportnr.: AR-19-CA-00771259-01  
Batchnr.: EUDKVE-00771259  
Kundenr.: CA0005123  
Modt. dato: 28.02.2019

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Kattinge Vandværk - DGU 206.855 - V02001200 / 4261001201  
**DGU-nr:** 206.855  
**Prøvetype:** Råvand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 28.02.2019 kl. 12:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S JK1  
**Analyseperiode:** 28.02.2019 - 05.03.2019

---

**Prøvemærke:**

Lab prøvenr:	80662908	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80648655				*		
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 22°C	420	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

---

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

05.03.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse